

**Informacja sporządzona zgodnie z art. 41 ust.3 Rozporządzenia Gospodarki z dnia 4 maja 2007r  
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.**

1. **SAIDI** - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez obsługiwanych odbiorców.
2. **SAIFI** - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
3. **MAIFI** - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ze zmianami z dnia 21 sierpnia 2008r., Rozdział 10, §40 - ustala się następujące rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

1. **planowane** - wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej;
2. **nieplanowane** - spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elekt.

**Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. w Tarnowie przedstawiają wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2017r.**

<b>Przerwy nieplanowane</b>	<b>SAIDI</b>	<b>SAIFI</b>	<b>MAIFI</b>
Z wyłączeniami katastrofalnymi	9,00	0,20	0
Bez wyłączeń katastrofalnych	9,00	0,20	0
<b>Przerwy planowane</b>	<b>27,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0</b>
<b>Przerwy łączne</b>	<b>SAIDI</b>	<b>SAIFI</b>	<b>MAIFI</b>
Z wyłączeniami katastrofalnymi	36,00	0,40	0
Bez wyłączeń katastrofalnych	36,00	0,40	0

Liczba obsługiwanych odbiorców: 35

W 2017 roku nie wystąpiły przerwy katastrofalne.

Data publikacji 26.03.2018r.