

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2013r.

Zgodnie z art. 41 ust.3 Rozporządzenia Gospodarki z dnia 4 maja 2007r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. w Tarnowie przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2013 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Przerwy nieplanowane	SAIDI	SAIFI	MAIFI
Z wyłączeniami katastrofalnymi	27,39	0,20	0
Bez wyłączeń katastrofalnych	27,38	0,20	0
Przerwy planowane	SAIDI	SAIFI	MAIFI
Z wyłączeniami katastrofalnymi	11,74	0,20	0
Bez wyłączeń katastrofalnych	11,74	0,20	0
Przerwy łączne	SAIDI	SAIFI	MAIFI
Z wyłączeniami katastrofalnymi	39,13	0,40	0
Bez wyłączeń katastrofalnych	39,12	0,40	0

Liczba obsługiwanych odbiorców: 46