

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2014r.

Zgodnie z art. 41 ust.3 Rozporządzenia Gospodarki z dnia 4 maja 2007r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. w Tarnowie przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2014 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

| Przerwy nieplanowane | SAIDI | SAIFI | MAIFI |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Z wyłączeniami katastrofalnymi | 19,20 | 0,16 | 0 |
| Bez wyłączeń katastrofalnych | 19,20 | 0,16 | 0 |
| Przerwy planowane | SAIDI | SAIFI | MAIFI |
| Z wyłączeniami katastrofalnymi | 9,60 | 0,16 | 0 |
| Bez wyłączeń katastrofalnych | 9,60 | 0,16 | 0 |
| Przerwy łączne | SAIDI | SAIFI | MAIFI |
| Z wyłączeniami katastrofalnymi | 28,80 | 0,32 | 0 |
| Bez wyłączeń katastrofalnych | 28,80 | 0,32 | 0 |

Liczba obsługiwanych odbiorców: 50