

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2015r.

Zgodnie z art. 41 ust.3 Rozporządzenia Gospodarki z dnia 4 maja 2007r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. w Tarnowie przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2015 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Przerwy nieplanowane	SAIDI	SAIFI	MAIFI
Z wyłączeniami katastrofalnymi	8,37	0,19	0
Bez wyłączeń katastrofalnych	8,37	0,19	0
Przerwy planowane	SAIDI	SAIFI	MAIFI
Z wyłączeniami katastrofalnymi	25,12	0,19	0
Bez wyłączeń katastrofalnych	25,12	0,19	0
Przerwy łączne	SAIDI	SAIFI	MAIFI
Z wyłączeniami katastrofalnymi	33,49	0,19	0
Bez wyłączeń katastrofalnych	33,49	0,19	0

Liczba obsługiwanych odbiorców: 43